

Bestuursvoorstel

Onderwerp	Energiekosten inzake Patatkoning en het plaatsen van tussenmeters
Aan	Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van	Coen van Beusekom, adviseur exploitatie
Datum	19 november 2025
Bijlagen	Offerte + Brief ODRU

Overwegingen en besluit

Gelet op:

- Het feit dat uit zowel de analyse van de energiefacturen als het bericht van de ODRU blijkt dat het energieverbruik op Strandbad Maarsseveen aanzienlijk hoger is dan wenselijk en toegestaan, met name door de voorzieningen van het recreatieschap zelf en de kiosken van Patatkoning;
- Het feit dat het dal- en normaaltarief soms nagenoeg gelijk zijn, waardoor energiekosten in het voor- en najaar hoog uitvallen;
- Het feit dat in de piekmaanden juli en augustus extra verbruik zichtbaar is door de waterpompen op het speeleiland (glijbanen, bedriegertjes, watergordijn), evenals door gebruik van luchtkussens, bladblazers en hogedrukreinigers;
- Het feit dat het voor het recreatieschap niet inzichtelijk is welke elektrische apparatuur Patatkoning gebruikt op de vier vaste uitgiftepunten en de vijfde mobiele kiosk;
- Het feit dat onduidelijk is of sommige apparaten (zoals koeling en elektrische verwarming) jaarrond stroom verbruiken, ook in de winterperiode;
- Het feit dat er onduidelijkheid bestaat over het energieverbruik van de onderneming Patatkoning, die gebruikmaakt van voorzieningen binnen het recreatieschap.
- Het feit dat het gebruik van schattingen en aannames altijd discussiepunten zal opleveren, terwijl metingen een objectieve basis geven voor verrekening.

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. Vijf tussenmeters te laten plaatsen om het energieverbruik van de kiosken van Patatkoning afzonderlijk te registreren.
2. De kosten voor de aanschaf en plaatsing van de tussenmeters te dekken vanuit de begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Dit komt neer op jaarlijkse afschrijvingslasten à €400.
3. De Bestuurssecretaris te mandateren om de opdracht tot uitvoering te laten geven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 11 december 2025 te Nieuwegein,

.....
Dhr. J. van Engelen
Voorzitter

.....
Mw. J. Brand
Secretaris a.i.

Toelichting

1. Inleiding

Uit zowel de analyse van de energiefacturen als het advies van de ODRU blijkt dat het energieverbruik op Strandbad Maarsseveen aanzienlijk hoger is dan wenselijk en toegestaan. Dit hoge verbruik is niet alleen toe te schrijven aan de eigen voorzieningen van het Recreatieschap, maar ook aan de kiosken van Patatkoning. Omdat meerdere partijen gebruikmaken van de energievoorzieningen, is het noodzakelijk om het werkelijke verbruik per gebruiker nauwkeurig te meten. Op die manier kan een eerlijke en transparante verdeling van de energiekosten plaatsvinden en worden discussies over aannames en schattingen voorkomen. Momenteel is dit nog niet het geval en wordt aan Patatkoning conform overeenkomst een vast bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is echter aan de lage kant.

2. Doel

Het realiseren van een eerlijke en transparante doorbelasting van energiekosten, het verbeteren van energie-inzicht, het verminderen van het energieverbruik en het voorkomen van discussies over aannames of schattingen.

3. Context

- Het energieverbruik op Strandbad Maarsseveen is hoog, mede door voorzieningen van het Recreatieschap zelf en de kiosken van Patatkoning.
- Uit analyse van de energiefacturen blijkt dat het dal verbruik opvallend hoog is en soms gelijk loopt met het normaal tarief, mogelijk veroorzaakt door het gebruik van koel- vriescombinaties.
- Er is onzekerheid over het daadwerkelijke energieverbruik van de vijf uitgiftepunten van Patatkoning, waardoor een eerlijke verdeling van de energiekosten moeilijk is.

4. Afwegingen

- Meten is weten: alleen door tussenmeters kan het verbruik eerlijk en objectief in kaart worden gebracht.
- Het schatten van gebruik leidt tot discussie en onzekerheid.
- Omdat het recreatieschap gebaat is bij transparantie richting ODRU en andere toezichthouders, wordt voorgesteld dat het recreatieschap de investering draagt.
- Door afzonderlijke metingen krijgt het Recreatieschap meer inzicht in het energieverbruik per kiosk en kan energievervalsing beter opgespoord worden.
- Mogelijkheid om gericht energiebesparende maatregelen te nemen (bijv. efficiëntere apparatuur of aanpassingen in gebruik) is stimulans voor energiebewust gedrag.
- Patatkoning zal zich bewuster worden van zijn eigen energieverbruik en mogelijk zelf energiebesparende investeringen doen.

5. Financiën

- Kosten aanschaf en plaatsing vijf tussenmeters: raming €4.000 op basis van een offerte van een aannemer.
- Deze investering wordt gedragen door het Recreatieschap en zal worden gedekt vanuit de reguliere begroting. Uitgaande van een levensduur van 10 jaar, is de jaarlijkse impact op de begroting €400 aan afschrijvingslasten, te beginnen in het jaar volgend op plaatsing van de meters.
- Kosten worden terugverdiend door een juiste doorbelasting en het voorkomen van geschillen over verbruik. De huidige vaste doorbelasting is immers te laag, maar een gefundeerde verhoging is nu nog lastig door het ontbreken van tussenmeters.

6. Uitvoering

- Plaatsing van vijf tussenmeters door een erkend installateur.
- Maandelijkse registratie door de beheerder.
- Administratieve verwerking via de financiële administratie na afloop van het strandseizoen.

7. Risico's

- Vertraging in plaatsing leidt tot voortzetting van de huidige scheve kostenverdeling.
- Technische storingen: onderhoudsafspraken zijn nodig.
- Investering vooraf door het recreatieschap, zonder garantie dat het volledige verbruik bij Patatkoning terechtkomt.

8. Communicatie

- Patatkoning (Eric) wordt schriftelijk en mondeling geïnformeerd over dit besluit.
- Toelichting richting ODRU en interne organisatie.

9. Vervolg

- Plaatsing tussenmeters vooruitlopend op de opening van het strandbad in 2026
- Evaluatie na 6 maanden op basis van gemeten gegevens.
- Indien nodig bijstelling afspraken met Patatkoning.